



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634059, г. Томск, ул. Мира, д. 26 тел. 8(3822)63-40-57,

e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634034, г. Томск, ул. Мира д. 26, тел. 8(3822)43-56-01,

e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району
Томской области

636703, п. Геологический, ул. Проезжая, 2/4, тел. 2-27-02

Предписание № 22/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Павловской основной общеобразовательной школы» (далее по тексту МКОУ «Павловская ООШ») Каричевой Татьяне Евгеньевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району Томской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области - главного государственного инспектора Каргасокского района Томской области по пожарному надзору Брагина Бориса Николаевича № 22 от « 05 » мая 2021 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. « 17 » мая 2021 г. по 10 ч. 00 мин. « 02 » июня 2021 г. проведена плановая проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району Томской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области – главным государственным инспектором Каргасокского района Томской области по пожарному надзору Брагиным Борисом Николаевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресам: 636756, Томская область, Каргасокский район, п. Павлово, ул. Школьная дом 2 (здание школы), ул. Школьная 1 (здание спортивного зала школы).

совместно с директором МКОУ «Павловской ООШ» Каричевой Татьяной Евгеньевной, заведующим хозяйством МКОУ «Павловской ООШ» Костаревой Ириной Сергеевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Пред-пи-са-ни-я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Ометка (подпись) о выполнении (указываются только выполненные)
	2	3	4	5
1.	руководителем организации не организована и не проведена внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности по вновь утвержденному нормативному правовому акту содержащего требования пожарной безопасности, а именно постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	п. 3 ППР РФ, п. 46 приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	01.07.2021 года	
2.	двери чердачного помещения, здания спортивного зала, в котором по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыто на замок.	п. 18 ППР РФ	01.07.2021 года	
3.	не все двери чердачных помещений, которые закрыты и в которых по условию не предусмотрено постоянное пребывание людей, имеют информацию о месте хранения ключей.	п. 18 ППР РФ	01.07.2021 года	
4.	информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР РФ	01.07.2021 года	
5.	руководителем организации не организована и не проведена своевременная уборка мусора, сухой растительности с крыши здания школы.	п. 67 ППР РФ	01.07.2021 года	
6.	на территориях школы устроена свалка горючих отходов.	п.68 ППР РФ	01.07.2021 года	

Список нормативных документов, на которые сделаны ссылки:

ППР РФ – постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков и арендаторов, если и не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району Томской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области – главный государственный инспектор



Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району Томской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области – главный государственный инспектор Каргасокского района Томской области по пожарному надзору
Брагин Б.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 02 » июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МКОУ «Павловской ООШ»

Каричева Татьяна Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 02 » июня 2021 г.

* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

М.Л.П.*

(подпись)

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464241

Владелец Каричева Татьяна Евгеньевна

Действителен с 31.10.2023 по 30.10.2024